



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области

13.01.2017

№ 4

О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 18.04.2013г. № 152

В целях исполнения статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Заволжья, Администрация города Заволжья **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в схему теплоснабжения города Заволжья Городецкого муниципального района, утвержденную постановлением Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.04.2013г. № 152 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Заволжья», следующие изменения:

1.1. Дополнение к таблице 7 «Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 1 ПАО «ЗМЗ г. Заволжье» раздела 2 изложить в следующей редакции «Подпитка системы теплоснабжения котельной № 1 ПАО «ЗМЗ» г. Заволжье осуществляется из собственной системы теплоснабжения котельной № 1. Для системы теплоснабжения от котельной № 1 г. Заволжья принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Теплоноситель должен поступать потребителям по температурному графику 150/70 °С со срезкой по верхнему значению температуры до 115 °С и сопоставимым увеличением расхода теплоносителя с котельной, и по нижнему значению температуры до 72,8 °С для нужд отопления и горячего водоснабжения. Расчетный температурный график – 115/70 °С при температуре наружного воздуха -16 °С. Точка излома температурного графика при спрямлении на ГВС 72,8 °С утверждена при температуре наружного воздуха 0 °С.»

1.2. В таблице 14 «Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения г. Заволжье» раздела 3 в строке «Котельная № 1 ПАО «ЗМЗ»» текст «Нет» заменить текстом «72,8 °С», текст «на 10°С при -26°С» заменить текстом «на 35°С при -16°С», текст «140/70» заменить текстом «115/70».

1.3. В таблице 15 «Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть» раздела 3 в строке «Котельная № 1 ПАО «ЗМЗ»» текст «140/70» заменить текстом «115/70», текст «на 10°C при -26°C» заменить текстом «на 35°C при -16°C».

1.4. Первый абзац дополнения к таблице 15 «Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть» раздела 3 изложить в следующей редакции: «Для системы теплоснабжения от котельной № 1 г. Заволжья принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 150/70 °C со срезкой по верхнему значению температуры до 115 °C при температуре наружного воздуха -16 °C и сопоставимым увеличением расхода теплоносителя с котельной».

1.5. Подпункт третий третьего абзаца дополнения к таблице 15 «Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть» раздела 3 изложить в следующей редакции: «-верхнее значение температуры до 115 °C принято по фактически максимально возможному качественному регулированию теплоносителя от котельной №2 МУП «ТВК» и от котельной №1 ПАО «ЗМЗ», с учетом сохранения количества теплоты, подаваемого потребителям, при сопоставимом увеличении расхода теплоносителя с котельных».

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте города Заволжья www.zavnnov.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации О.В. Ганичева.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова