

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС Городецкого района»



[Signature]

С.Г. Митягин

«18» 01 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации
города Заволжья



[Signature]

О.Н. Жесткова

«18» 01 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «РусГидро» -
«Нижегородская ГЭС»



[Signature]

А.А. Гойзенбанд

«14» 01 2018 г.

ПЛАН

проверок работоспособности локальной системы оповещения
филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»
в 2018 году

№ п/п	Вид проверки	Периодичность, день недели	Время, дата	Порядок проведения проверки
1	Техническая проверка готовности локальной системы оповещения к задействованию без включения оконечных средств оповещения населения.	Ежедневно	в 07.00	Проводится начальником смены станции путем контроля прохождения тестовых сообщений центральной станции ЛСО по электронному журналу сообщений.
2	Техническая проверка готовности комплексов технических средств локальной системы оповещения (КТС ЛСО) в зонах экстренного оповещения населения.	1 раз в месяц (4-й четверг)	в 11.00 25.01; 22.02; 26.04; 24.05; 21.06; 26.07; 23.08; 27.09; 25.10; 22.11; 27.12.	Проводится инженером участка систем безопасности и контроля доступа СТСУ путем передачи на внешние акустические устройства (ВАУ): – речевого сообщения о начале проведения технической проверки; – предупредительного сигнала «Внимание всем!» (звук сирены) в течение 1 минуты; – речевого сообщения о завершении проведения технической проверки.
3	Комплексная проверка локальной системы оповещения.	1 раза в год	в 11.00 22.03	Проводится комиссией в составе инженера по ГО и ЧС, инженера участка систем безопасности и контроля доступа СТСУ, представителя ООО «АЛУФ».

Примечание: Контактное лицо по вопросам проверки ЛСО Морозов С.Ю. тел. 5-82-85

Инженер по ГО и ЧС филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»

[Signature]

С.Ю. Морозов