Российская федерация
Администрация Городецкого района Нижегородской области
Муниципальное унитарное предприятие
«ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
г. Заволжья

пр. Мира, д. 28, г .Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область, 606520
тел./факс (831-61) 7-68-67
E-mail: zvl_tvc@mail.ru

р/с 40702810314020000178 БИК 042202718
к/с 30101810422020000718
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
ИНН 5254004350 КПП 525401001

26.10.2020 № 1845

На № 09-1427 от 18.09.2020г.

Технические условия

Врио главы Администрации г.Заволжья
Городецкого муниципального района
В.В.Белотелову

Технические условия № 714 от 30.09.2020г.

на подключение к инженерным коммуникациям проектируемых объектов индивидуального жилищного строительства,
расположенных по адресу: г. Заволжье, ул.Клубная, 9, 11.
(Кадастровый номер земельного участка №9 52:15:0090513:895)
(Кадастровый номер земельного участка №11 52:15:0090513:896)

1. Холодное водоснабжение подключить от сети холодного водоснабжения диаметром $Д_у$=80 мм в существующем колодце ВК-1 по ул.Учительская в районе дома № 6а. Установить колодец ВК-1* в точке «А» по ул.Клубная и до него проложить трубопровод $Д_у$=50 мм. Выполнить соединение ВК-1* с камерой ТК 533/05 трубопроводом $Д_у$=32 мм. В каждой точке врезки установить запорно-регулирующую арматуру.
   Установить приборы учета в домах при максимальном приближении к вводу ХВС в здание.
   Давление в сети холодного водоснабжения в точке подключения - 2,5 кгс/см^2.
2. Теплоснабжение подключить к существующим тепловым сетям Ду=80 мм в существующей тепловой камере ТК 533/05 в районе жилого дома №1А по ул. Клубная. В точке врезки установить запорно-регулирующую арматуру.
   Источником теплоснабжения является бойлерная №5. Теплоносителем в точке подключения является вода с температурой 95/70. Давление в подающем трубопроводе – 3,0 кгс/см^2; в обратном - 2,7 кгс/см^2.
3. Подключение к централизованной системе водоотведения технически не возможно, т.к. в данном районе система водоотведения отсутствует.
4. После выполнения работ по подключению к инженерным сетям и сдачи объекта необходимо:
   4.1 выполнить исполнительную документацию с привязкой вновь проложенных сетей и передать её в ОППиЭО МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья;
   4.2 составить акты приёма работ и согласовать их со службами ЦВКХ и ЦТФ МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья;
   4.3 заключить договор на водоснабжение и теплоснабжение в абонентском отделе МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья.
5. Плата за подключение к инженерным сетям в точках присоединения не предусмотрена, реконструкция существующих сетей не требуется.
   Срок подключения до сентября 2023 года.
6. Технические условия действительны в течение трех лет со дня выдачи.
7. Участок генплана прилагается.

Зам. директора МУП «ТВК» А.Г.Конев

Согласовано:
Начальник ЦВКХ МУП «ТВК» А.В.Назаров

Начальник ЦТФ МУП «ТВК» Е.В.Белов

А.И. Филатов 6 87 95

Администрация г. Заволжья Вх.№ 2524 от 27.10.2020