



**Администрация города Заволжья  
Городецкого муниципального района  
Нижегородской области**

**ПРОТОКОЛ**

**г. Заволжье**

**22.12.2016**

**публичных слушаний по рассмотрению  
проекта внесения изменений в Схему теплоснабжения г. Заволжья**

**Основание проведения:**

Постановление главы местного самоуправления г. Заволжья от **06.12.2016г. № 8** «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Схему теплоснабжения города Заволжья».

Постановление «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Схему теплоснабжения города Заволжья» опубликовано в газете «Новости Заволжья» от 9 декабря 2016г. № 130, 131 (2863, 2864)

Согласно положению о публичных слушаниях в городе Заволжье, утвержденному решением городской Думы от 26.09.2008 № 139, публичные слушания являются формой реализации прав населения муниципального образования на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления и проводятся для публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы всего населения города.

**Цель публичных слушаний:** Обеспечение гласности и выяснения мнения населения по проекту внесения изменений в Схему теплоснабжения города Заволжья Городецкого муниципального района.

**Председательствующий:** О.В.Ганичев – зам. главы Администрации города Заволжья.

**Повестка дня:**

- 1) Вступительное слово председательствующего о Проекте внесения изменений в Схему теплоснабжения города Заволжья.
- 2) О внесении изменений в Схему теплоснабжения города Заволжья.  
Докладчик – А.А.Пищаев –начальник теплоцеха ПГЭ СОО ПАО «ЗМЗ»
- 3) Замечания и предложения по проекту.
- 4) Оглашение проекта итогового документа (результатов слушаний).

## 1. Публичные слушания открыл О.В. Ганичев:

В целях выяснения и учета мнения и интересов населения города Заволжья по вопросам удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и п.3 ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом города Заволжья, назначены публичные слушания по рассмотрению Проекта внесения изменений в схему теплоснабжения города Заволжья на 22.12.2016 года в 16.00 часов по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, дом 19, каб. 213, постановлением главы местного самоуправления города Заволжья от 06.12.2016г. № 8 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Схему теплоснабжения города Заволжья».

**2.А.А.Пищев** –начальник теплоцеха ПГЭ СОО ПАО «ЗМЗ» проинформировал об изменениях в Схему теплоснабжения города по температурному графику отопительной воды от водогрейной котельной № 1 ПАО «ЗМЗ»;

-для системы теплоснабжения от котельной № 1 ПАО «ЗМЗ» принять температурный график 150/70° со «срезкой» по верхнему значению температуры до 115° при температуре наружного воздуха -16°, аналогично температурному графику котельной № 2 МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья.

При таком графике расход сетевой воды в тепловой сети для нужд отопления, вентиляции предлагается сохранить на существующем уровне, соответствующем проектному значению, либо с небольшим его превышением, исходя из производительности сетевых насосов.

Предлагается установить центральное качественно-количественное регулирование по совместной нагрузке отопления, вентиляции- путем регулирования на источнике теплоты- как температуры, так и расхода сетевой воды. При этом:

1. обеспечивается соблюдение режимных карт котлоагрегатов;
2. снижаются риски аварий на магистральных и внутриквартальных трубопроводах отопления для обеспечения подачи теплоносителя с температурой выше 115°С;
3. обеспечивается экономия топлива;
4. снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу;
5. обеспечивается исполнение договорных отношений сторонами при теплоснабжении МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья в части соблюдения заявленного отпуска тепловой энергии 25.14Гкал/час;
6. увеличивается надежность теплоснабжения города котельными № 1 и № 2 за счет стабилизации давления природного газа в магистральном трубопроводе при низких температурах наружного воздуха.

### **3. Обсуждение Проекта внесения изменений в схему теплоснабжения. Выступления в прениях.**

- Генеральный директор ООО «ДУК» Кузьмичев Е.М. проинформировал, что от жителей микрорайона «Гидростроительный» поступает много жалоб на недостаточное теплоснабжения домов, при переходе на температурный график сетевой воды со срезкой 115/70° при существующей изношенности бойлерного оборудования и тепловых сетей в домах Центрального и Гидростроительного микрорайонов будет еще холоднее.
- Начальник ПТО ООО «Жилсервис-2» Л.А. Куярова - о недостаточном теплоснабжении домов Центрального микрорайона.
- Зам. начальника ОППиЭО МУП «ТВК» Л.А.Тонышева, довела до сведения, что увеличением расхода сетевой воды и перепадом давления равным не менее 15м можно скомпенсировать снижение температурного графика со 150/70°С до 115/70°С . Предоставила на слушания протокол совещания у директора МУП «ТВК» г. Заволжья от 15.12.2016г где было принято решение: Отопительный температурный график сетевой воды со срезкой 115/70°С согласован при условии гарантированного обеспечения на границе раздела нормируемого давления 15м (1,5 кгс/см<sup>2</sup>) между МУП «ТВК» и ПАО «ЗМЗ» (ТК-12) с обеспечением нормативного расхода теплоносителя, при строгом соблюдении температурного графика при различных температурах наружного воздуха в течении всего отопительного сезона.
- жительница города Л.М. Сидорова, проживающая в доме № 12, кв. 2 по ул. Юринова, пожаловалась на отсутствие комфортного тепла в ее квартире.

**1. Считать публичные слушания по проекту внесения изменений в Схему теплоснабжения города Заволжья состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством.**

**2.Направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) главе Администрации города Заволжья для утверждения, с учётом замечаний и предложений, высказанных в ходе проведения публичных слушаний».**

**3.Рабочей группе до 1 февраля 2017г. проработать вопрос обеспечения температурного режима в жилых дома Центрального и Гидростроительного микрорайонов.**

Приложение: Лист регистрации участников публичных слушаний - на 2л.  
в 1 экз.

Председательствующий на публичных слушаниях  
О.В.Ганичев

Секретарь  
Т.Н.Бизюкова