

«ТЕПЛОДОКАНАЛ»

г. Заволжья

пр. Мира, д. 28, г. Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область, 606520  
тел./факс (831-61) 7-68-67  
E-mail: zvl\_tvc@mail.ru

р/с 40702810314020000178 БИК 042202718  
к/с 30101810422020000718  
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»  
ИНН 5254004350 КПП 525401001

26.10.2020 № 1845

На № 09-1427 от 18.09.2020г.

Технические условия

Врио главы Администрации г.Заволжья  
Городецкого муниципального района  
В.В.Белотелову

**Технические условия № 714 от 30.09.2020г.**

на подключение к инженерным коммуникациям проектируемых объектов индивидуального жилищного строительства,  
расположенных по адресу: г. Заволжье, ул.Клубная, 9, 11.  
(Кадастровый номер земельного участка №9 52:15:0090513:895)  
(Кадастровый номер земельного участка №11 52:15:0090513:896)

1. Холодное водоснабжение подключить от сети холодного водоснабжения диаметром  $D_y=80$  мм в существующем колодце ВК-1 по ул.Учительская в районе дома № ба. Установить колодец ВК-1\* в точке «А» по ул.Клубная и до него проложить трубопровод  $D_y=50$  мм. Выполнить соединение ВК-1\* с камерой ТК 533/05 трубопроводом  $D_y=32$  мм. В каждой точке врезки установить запорно-регулирующую арматуру.  
Установить приборы учета в домах при максимальном приближении к вводу ХВС в здание.  
Давление в сети холодного водоснабжения в точке подключения -  $2,5 \text{ кгс/см}^2$ .
2. Теплоснабжение подключить к существующим тепловым сетям  $D_y=80$  мм в существующей тепловой камере ТК 533/05 в районе жилого дома №1А по ул. Клубная. В точке врезки установить запорно-регулирующую арматуру.  
Источником теплоснабжения является бойлерная №5. Теплоносителем в точке подключения является вода с температурой 95/70. Давление в подающем трубопроводе -  $3,0 \text{ кгс/см}^2$ ; в обратном -  $2,7 \text{ кгс/см}^2$ .
3. Подключение к централизованной системе водоотведения технически не возможно, т.к. в данном районе система водоотведения отсутствует.
4. После выполнения работ по подключению к инженерным сетям и сдачи объекта необходимо:
  - 4.1 выполнить исполнительную документацию с привязкой вновь проложенных сетей и передать её в ОППиЭО МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья;
  - 4.2 составить акты приёма работ и согласовать их со службами ЦВКХ и ЦТФ МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья;
  - 4.3 заключить договор на водоснабжение и теплоснабжение в абонентском отделе МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья.
5. Плата за подключение к инженерным сетям в точках присоединения не предусмотрена, реконструкция существующих сетей не требуется.  
Срок подключения до сентября 2023 года.
6. Технические условия действительны в течение трех лет со дня выдачи.
7. Участок генплана прилагается.

Зам. директора МУП «ТВК»

А.Г.Конев

Согласовано:

Начальник ЦВКХ МУП «ТВК»

А.В.Назаров

Начальник ЦТФ МУП «ТВК»

Е.В.Белов